



Legenda	
	Caixa de medição vertical a 1,50m do piso
	Caixa de passagem em horizontal
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor paralelo 2 polos - 1,50m do piso
	Interruptor simples 2 polos - 1,50m do piso
	Interruptor simples 3 polos - 1,50m do piso
	Interruptor simples 3 polos - 1,50m do piso
	Luminária p/ temp. incand. comum - parede
	Plafon de Sóltoplex Quadrado em Metal 45x45cm com Vidro Jaleado
	Quadro de distribuição - vertical a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14132) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14132) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Legenda das Indicações	
	Alimentação - 500x500x500 mm
	Compreensão - 80 W
	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Planta
escala 1:50

	PROJETO ELÉTRICO	
	PREF. MUNICIPAL DE DOURAD	
	RUA CORDEIRO PONTES, 100 - JARDIM DOURADOS-MS	
	JAR VIERA DA COSTA JR. CAU. 434892-5 ELÉTRICO DOURADOS-MS TERREO DEZ/2014	