



LEGENDA

- Interruptor
- Tomada Baixa
- Tomada Média
- Tomada Alta
- Tomada Industrial 3P+T 32A 220V
- Luminaria de Emergência
- Luminarias 2X40
- Lampada Led
- Tomadas Embutidas no piso
- Circuito Lógica
- Manter Materiais / Equipamentos existentes
- Retirar Materiais / Equipamentos
- Retirar Materiais / Equip. retirar com aproveitamento

| Materiais a retirar SEM reaproveitamento | | |
|--|------------------------|------|
| QTDE | DESCRIÇÃO | UNID |
| 19 | CAIXA LÓGICA DE PISO | PÇ |
| 19 | 2 TOMADAS DE PISO 2P+T | PÇ |

Obs: - Os circuitos 11 e 12 utilizarão os encaminhamentos elétricos já existentes;
- O quadro de distribuição atualmente padrão NEMA (40 módulos) será readequado para padrão DIN (56 módulos), incluindo DR e DPS;
- A nova tomada da "MANIPULAÇÃO DE ORIGEM ANIMAL" será alimentada a partir da tomada existente na "LAVAGEM";